質問書に係る回答書

令和８年１１月１０日

プロポーザル参加者各位

東広島スマートエネルギー株式会社

件名：令和８年度東広島市公共施設２３施設　消費電力抑制サービス（照明）

上記の業務に係る質問について、次のとおり回答します。

No.	資料名	頁	行	質　　問	回答
1	プロポーザル説明書	1	３．（２）	施工役割を担う者に求められる「公共施設におけるLED照明切替業務の施工実績3件以上」について、実績を証する契約書の写しの提出に当たり、契約書が複数ページに渡る場合は事業内容が分かる部分のみの提出でよろしいでしょうか。	ご認識のとおり、契約書の写しについては、契約当事者、契約件名及び業務内容等が確認できる部分の提出で差し支えありません。 ただし、発注者が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
2	プロポーザル説明書	1	３．（３）	本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること（グループでの参加の場合は、構成員のうち、最低でも１者が資格を有していること。）。 「・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者」とありますが、実際の工事現場には、工事に関する有資格者を配置すると考えてよいでしょうか。	本事業に係る計画、設計、施工及び維持管理等を適切に実施するため、事業実施体制の中に第一種、第二種又は第三種電気主任技術者を有する者を含めることを求めるものです。 なお、施工時における現場配置については、電気工事士等、関係法令に基づき必要となる資格者を配置し施工を行ってください。
3	プロポーザル説明書	3	８．（４）	様式1-1または様式1-2「プロポーザル参加申込書」について、代表者印が必要とありますが、代表構成員のみの印で宜しいでしょうか。また、代表者印は東広島市へ業者登録済みの契約印でよいでしょうか。	様式１－１又は様式１－２については、代表構成員の代表者印のみで可とします。また、押印する印鑑は、東広島市への業者登録に使用している契約印が代表者印であれば、その契約印で差し支えありません。
4	プロポーザル説明書	3	８．（４）	複数企業によるグループで参加する場合、様式4「誓約書」および様式5「秘密保持誓約書」は、代表企業のみ提出すればよいとの認識でよろしいでしょうか。	複数企業によるグループで参加される場合、様式４「誓約書」及び様式５「秘密保持誓約書」は、構成員全社分を提出してください。
5	別紙１　東広島市公共施設ＬＥＤ公募要領書	4	７．（４）	コ 照度測定図（施工前・後）※照明プロット図への記載でも可とする。 普通教室および特別教室それぞれ代表１室を選定し、「令和８年度学校環境衛生基準」の測定ポイント（４隅及び中央）に則り測定を行い提出すること。 「また、その他部屋については、中央１箇所の測定を行い提出すること。」とあり、普通教室および特別教室についてはそれぞれ代表１室とありますが、その他の測定が必要な部屋については、常時人がいる以下の部屋が対象と考えてよろしいでしょうか （校長室、職員室、事務室、保健室）。 ※事務室、保健室については常時人がいない運用の場合は除外といたします。	質問箇所について、施工前・後の照度を求めることとしています。校長室、職員室、事務室及び保健室については、「その他部屋」に含むものとします。これらの部屋については、中央１箇所の照度測定を実施し、照度測定図を提出してください。 原則上記のとおりとしますが、除外と判断する場合、発注者と別途協議してください。
6	別紙２　機器一覧（消費電力量記載）			資料内の各対象施設において灰色で塗りつぶし（グレーアウト）となっている箇所に関しては、本事業の対象外という認識で宜しいでしょうか。	別紙２「機器仕様一覧（消費電力量記載）」において、グレーアウトしている箇所は本事業の対象外とします。